Stückstrasse

Südbahnstrasse

Wiesenweg

Schacht neu
BGS Kreuzungsschacht
Typ S2400-2400-1070

VK neu
Typ 130-2

Anschluss an
best. Leitung

Hydrant neu

Abbruch best. EW
(Z120)

Schacht neu
800/600

Hydrant
DS2 zu DS1

Abbruch best. Schieber

Anschluss an
best. Leitung

Ersatz Leitung
mit DN150

optional Ersatz bis
ins Gebäude

Gasleitung um Schacht
herum verlegen(neu) gem.
Graben mit Wasser

Schacht neu auf best. Trasse
BGS Querungsschacht
Typ S2400-1930-1070H

Schacht ersetzen mit
Abzweigerschacht
für Kabelanlagen ø1220/600
zusätzlich 1"PEø80 einführen

Anschluss an
best. Rohre
4" PE ø120,
1" PE ø80
unter Schacht
Verlegetiefe

Wasserleitung unter
EW-Schacht
in Schutzrohr
PP 200/184.6, SN12

Gasleitung unter
EW-Schacht
in Schutzrohr
PP 250/230.8, SN12

VK neu
Typ 130-3

Schacht neu auf best. Trasse
BGS Querungsschacht
Typ S2400-1930-1070H

1" PE ø120
2" PE ø80
an best. Schacht
anbinden

Anschluss an
best. Leitung

Schieberschutz

Rohr-Schiebeschutz

Abzweiger
KG-Gabel 2.0/1.0

Wasserleitung unter
EW-Schacht
in Schutzrohr
PP 200/184.6, SN12

Gasleitung unter
EW-Schacht
in Schutzrohr
PP 250/230.8, SN12

VK neu
Typ 130-3

Legende

bestehend	Projekt
Mischwasser	
Schmutzwasser	
Regenwasser	
Wasserleitung	
Gasleitung	
Fernwärme	
FW Medienschacht	
Elektrisch	
EW Medienschacht	
TV Leitung	
Swisscomleitung	
Drittprojekt	

Gemeinde Hausen

IBB Energie AG
Der Anschluss ans Leben

Werkleitungssanierung Stückstrasse & Südbahnstrasse 5212 Hausen

Situation 1:200

Abschnitt Stückstrasse Mitte

Vorprojekt	Bauprojekt	Auflageprojekt	Ausführungsprojekt	Ausgeführtes Werk
			X	



IBB Energie AG
Gaswerkstrasse 5
5200 Brugg

Telefon 056 460 28 00
Pikett 056 460 28 28

IND.	DATUM	ZEICHN.	ING.	PL.	Situation	AUFTRAG NR.
	21.08.2026	MAPA	WES	WES		2 6 0 0 9
A					MASSSTAB: 1:200	PLAN NR. 0 0 2
B					FORMAT: 126 x 75	

coelan/cad-PLAN

Plotdatum: 21-08-2026